

【APPROS断熱二重管による壁貫通部の施工】

壁厚Tは150～200mmの場合は下記により寸法を決定して下さい。

■排気口から壁までの距離Lmm＝250－(T－150)－100

※ストロー背面と壁からの距離は150mm以上となる事を確認して上記にてストローを位置決めして下さい。

壁厚150mmの時ストローと壁の距離は200mmとなります。

■Φ80×t30断熱材の長さL1mm＝壁厚：T－50

【注意】

壁厚が200mmを超える場合はSAVE50cmストリート管をカットして調整して下さい。
同様に部屋隔45度の設置の場合はSAVEの45度エルボ等を追加して下さい。
機種によっては排気口の位置が異なりますので事前に必要な追加部品をご確認下さい。

